



# STAROSTWO POWIATOWE W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ

ul. Wrocławska 2, 55-300 Środa Śląska  
tel.: (071) 317 56 46 do 47, (071) 317 62 72 do 74, fax: (071) 317 56 49  
www.powiat-sredzki.pl, e-mail: starostwo@powiat-sredzki.pl

STAROSTA ŚREDZKI  
ul. Wrocławska 2  
55-300 ŚRODA ŚLĄSKA  
-2-

Środa Śląska, 2 października 2013 r.

GKK.6630.461.2013

## OPINIA NR 427 /ZUDP/ 2013

### w sprawie koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 7d pkt 2 i art. 28 ust.2 Ustawy z dnia 17 maja 1989r Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010r Nr 193, poz. 1287) oraz §11 ust.1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455), po rozpatrzeniu wniosku:

Inwestor: **Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.**  
**ul. Willowa 18**  
**55 - 330 Miękinia**

Na zlecenie z dnia: 16.09.2013 r.  
Data wpływu zlecenia do ZUDP: 17.09.2013 r.

Przedmiot uzgodnienia: **projekt budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lutynia**  
(uzgodnienie dotyczy: kanalizacji sanitarnej tłocznej ks110 oraz kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej ks200 wraz z przyłączami ks160 oraz przepompowniami ścieków)

gmina: 021803\_2 **Miękinia**

obręb/miejscowość: 0013 - **Lutynia, ul. Wodna, Promienna, Mokra, Sucha**

działki nr **244/1, 244/2, 244/6, 244/21, 244/22, 244/23, 244/24, 244/25, 244/26, 244/27, 244/28, 244/29, 244/30, 244/31, 244/32, 245, 260/12, 260/11, 260/10, 260/9, 260/8, 260/7, 260/6, 260/5, 260/4, 260/3, 260/13, 261/6, 261/2, 261/3, 261/4, 264/7, 264/6, 262/6, 262/5, 262/4, 262/15, 262/16, 262/7, 262/8, 262/9, 262/13, 262/12, 262/11, 262/17, 262/18, 263/4, 263/5** - Arkusz Mapy 2

obręb/miejscowość: 0023 - **Wróblowice**

działki nr **4/112, 4/116** - Arkusz Mapy 1

### **Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Środzie Śląskiej przedłożoną dokumentację opiniuję pozytywnie**

#### POUCZENIA I ZALECENIA:

- Niniejsze uzgodnienie zachowuje ważność przez okres 3 lat od dnia wydania opinii, z zastrzeżeniem przepisu §13 ust.2 rozporządzenia
- Inwestorzy są obowiązani zapewnić wyznaczenie, przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych, usytuowania obiektów budowlanych wymagających pozwolenia na budowę, a po zakończeniu ich budowy – dokonania geodezyjnych pomiarów powykonawczych i sporządzenia związanej z tym dokumentacji
- W miejscach zbliżeń i skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym wykopy prowadzić bez użycia sprzętu mechanicznego z zachowaniem odpowiedniej ostrożności i pod nadzorem przedstawicieli zainteresowanych jednostek branżowych



## STAROSTWO POWIATOWE W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ

ul. Wrocławska 2, 55-300 Środa Śląska  
tel.: (071) 317 56 46 do 47, (071) 317 62 72 do 74, fax: (071) 317 56 49  
www.powiat-sredzki.pl, e-mail: starostwo@powiat-sredzki.pl

- Po wykonaniu prac związanych z uzgodnionym projektem, należy zadbać o prawidłowe usytuowanie znaków geodezyjnych po ewentualnym ich naruszeniu lub przemieszczeniu. W przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub przemieszczenia znaku należy niezwłocznie zawiadomić Starostę – art. 15 Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne
- W miejscach skrzyżowań należy zachować minimalną odległość pionową tj .0,2m pomiędzy zewnętrznymi powierzchniami projektowanej kanalizacji sanitarnej a istniejącą siecią gazową.
- O terminie rozpoczęcia prac oraz o przewidywanym terminie zakończenia należy powiadomić Starostwo Powiatowe - Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Środzie Śląskiej

z up. STAROSTY  
Jolanta Anioł  
Przewodniczący ZUDP  
nr upraw. GKK 17278

/ podpis Starosty /

W załączeniu:

- 2 egzemplarze projektu

Otrzymują:

- ① Inwestor
2. Wydział GKK - GKK.6630.
3. a/a

Sprawę prowadzi:  
Marek Łukaszek - tel. (071) 396 89 35, e-mail: zudp@powiat-sredzki.pl

