



15.0



UWAGI:

1. Przed rozpoczęciem robót należy wykonać wykop próbny w celu ustalenia faktycznej rzędnej istniejącego rurociągu
2. Roboty ziemne w rejonie kolizji z istniejącym uzbrojeniem prowadzić ręcznie
3. Rzędna wjazdu (góra) studni zgodnie z istniejącym terenem
4. W przypadku kolizji z niezinwentaryzowanym lub położonym na innej wysokości (niż na mapie zasadniczej) istniejącym uzbrojeniem sposób przebudowy przeanalizować z projektantem i gestorem kolidującego uzbrojenia

PROCOROL Sp. j.		Janikowo, ul. Gnieźnieńska 67/69, 62-006 Kobylnica	
Umowa: P/19/04/2013		TEMAT: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Lutyńsk	
Inwestor: Zakład Usług Komunalnych Sp z o.o.		Brandz: sanitarna	
Stadium dokumentacji: Projekt budowlany		Nazwa n.s.: Profil podłużny kan. sanít. graw. S1stn-S40	
Nazwisko:		Nr uprawnień:	Skala:
			1:100/500
Projektant: mgr inż. Paulina Wilńska-Kalka		WKP/0371/POOS/11 w specyfiki instalacji i zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowej i kanalizacyjnych	Nr n.s.: 6
Sprawdzający: mgr inż. Paweł Urbaniński		WKP/0371/POOS/11 w specyfiki instalacji i zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowej i kanalizacyjnych	Data: 10.2013