



L.dz. 1645 /06/2014
JRP.271.5.3.2014/KJ

Miękinia, dnia 18 czerwca 2014r.

**Do wszystkich Wykonawców
biorących udział w postępowaniu**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych – nr 2014/S 105-184305 w dniu 29.05.2014r, na stronie internetowej www.zuk.miekinia.com oraz w siedzibie Zamawiającego pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lutynia i Wróblowice w ramach przedsięwzięcia „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Wrocław, w części gminy Miękinia”.

WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r poz.907 ze zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na poniższe zapytania i wnioski:

Pytanie nr 1

Czy wg Zamawiającego w związku z możliwością zalania wnętrza tłoczni np. podczas obfitych opadów deszczu stosowne byłoby zastosowanie pomp z silnikiem w wykonaniu IP68?

Pytanie nr 2

Czy w związku z ułatwieniem eksploatacji oraz dostępu do separatora zasadne byłoby zastosowanie separatorów na zewnątrz komory retencyjnej?

Odpowiedź nr 1

Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania urządzeń zapobiegających zalaniu pompowni.

Odpowiedź nr 2

Zamawiający informuje, że separator należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

PREZES ZARZĄDU

Romuald Siek