



L.dz.1652/06/2014
JRP.271.5.4.2014/KJ

Miękinia, dnia 18 czerwca 2014r.

**Do wszystkich Wykonawców
biorących udział w postępowaniu**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych – nr 2014/S 105-184305 w dniu 29.05.2014r, na stronie internetowej www.zuk.miekinia.com oraz w siedzibie Zamawiającego pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lutynia i Wróblowice w ramach przedsięwzięcia „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Wrocław, w części gminy Miękinia”-nr referencyjny JRP.271.5.2014

WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r poz.907 ze zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na poniższe zapytania i wnioski:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie studni betonowych fi 1000/1200 zamiennie do studni PE o równoważnych parametrach technicznych?

Odpowiedź nr 1

Zamawiający dopuszcza zastosowanie studni betonowych zamiennie do studni PE o równoważnych parametrach technicznych.

PREZES Zarządu

Romuald Słak