



L.dz. *1455* /06/2014
JRP.271.5.5.2014.ST

Miękinia, dnia 27 czerwca 2014r.

**Do wszystkich Wykonawców,
biorących udział w postępowaniu**

Dotyczy: Postępowania nr ref. JRP.271.5.2014 „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lutynia i Wróblowice w ramach przedsięwzięcia „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Wrocław, w części gminy Miękinia”1 - ogłoszenie 2014/S 105-184305 z dnia 03.06.2014r., emitowane w Dzienniku Urzędowym UE.

WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. –Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2013r. , poz. 907 z póź. zm.) wyjaśniam, co następuje:

Pytanie nr 1

1. W dokumentacji projektowej przedstawiono rozwiązania konkretnego producenta dotyczące pomp oraz tłoczni ścieków. Czy w ramach zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców / dostawców, Inwestor dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych technicznie, czyt: co najmniej nie gorszych pod względem parametrów technicznych, do projektowanych, a spełniających wymagane parametry obliczeniowe projektowanej kanalizacji sanitarnej (tj. obliczeniowe punkty współpracy pomp z rurociągami tłocznymi, określone za pomocą wartości wydajności i wysokości podnoszenia)?
2. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie komory retencyjnej oraz separatorów części stałych ze stali 1.4301 (AISI304) powszechnie używanej w instalacjach kanalizacji sanitarnej.
3. Czy podana przez Zamawiającego pojemność zbiornika tłoczni równa 430l jest pojemnością użyteczną czy całkowitą? Jeśli całkowitą proszę o podanie pojemności użytkowej urządzenia.

Odpowiedź nr 1

1. Zamawiający informuje, że obiekt tłoczni winien być zgodny z dokumentacją projektową, posiadać cechy techniczne i jakościowe odpowiadające parametrom podanym w dokumentacji projektowej.
2. Zamawiający dopuszcza wykonanie komory retencyjnej oraz separatorów części stałych ze stali 1.4301 (AISI304) powszechnie używanej w instalacjach kanalizacji sanitarnej.
3. Pojemność użytkowa zbiornika tłoczni wynosi 600 l –dotyczy Lutyni. W przypadku Wróblowic, pojemność użytkowa wynosi 310 l.

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU

Romuald Olek

Udzielone wyjaśnienia stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Działając na podstawie art. 27, ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z póź. zm.), prosimy o zwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma odsyłając go na nr faksu 71 317 81 62 wraz z dopiskiem otrzymano dnia” oraz czytelnym podpisem oraz pieczętką firmy.

Otrzymują:

1. Tablica ogłoszeń
2. Strona internetowa
3. aa