



RIN.720.244.2015.uz

Miękinia 09.05.2015 r.



„PROJWIK”

**Biuro Projektów Budownictwa
Sanitarnego Sp. z o.o.
ul. Domańskiego 43
45-819 Opole**

**Dotyczy: budowy sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m. Miękinia, ul. Kościuszki – Plac
pod zabudowę mieszkaniową – Etap II**

W nawiązaniu do pisma znak P/8/03/2015-79/2015, informuję że Wójt Gminy Miękinia nie wnosi uwag i uzgadnia pozytywnie przedłożony projekt oraz zezwala na zrzut wód opadowych z projektowanej kanalizacji deszczowej w ilości 33,2 dm³/s do istniejącej studni kd zlokalizowanej na dz. nr 77/2 – obr. Miękinia. Wpięcie kanalizacji deszczowej do przedmiotowej studni należy wykonać poprzez przejście szczelne przystosowane dla odpowiedniego typu rury. W przypadku gdy różnica wysokości pomiędzy rzędną wpięcia rury a rzędną kinety w studzience przekracza 0,5 m należy zastosować kaskadę oraz uformować odpowiednio kinetę studni.

Z poważaniem,

WÓJT GMINY MIĘKINIA

mgr Jan Marian Grzegorzyn

otrzymuje:

1. Adresat
2. Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o., ul. Willowa 18, 55-330 Miękinia
3. a/a

Sporządził: Maurycy Siek
Zaakceptował: Marcin Salmanowicz
Tel kontaktowy: (071) 769-82-62