



ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH Sp. z o.o.
55-330 Miękinia, ul. Willowa 18
tel. 71 317-81-66, fax 317-81-62

L.dz. 308.01.2019.

Miękinia, dnia 01 lutego 2019r.

Nasz znak: ZP.271.1.5.2019.PZ

**Do
Wszystkich Wykonawców
biorących udział w postępowaniu**

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego – ogłoszenie o zamówieniu sektorowym pn. „Sukcesywna dostawa armatury wodno-kanalizacyjnej dla Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Miękinii”

Pytanie:

Odnosnie odpowiedzi na pytanie nr 8 z dnia 28.01.2019r. dotyczącego dopuszczenia równoważnych kształtek kołnierzowych. Czy dopuszczone kształtki w/w pytania na kołnierzach w miejscu przyłgi uszczelki muszą mieć wyfrezowane rowki?

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający wymaga aby kształtki wymienione w pytaniu nr 8 z dnia 28.01.2019r. na kołnierzach w miejscu przyłgi uszczelki musiały mieć wyfrezowane rowki.

**UDZIELONE WYJAŚNIENIA STANOWIĄ INTEGRALNĄ CZĘŚĆ SPECYFIKACJI
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.**

~~PREZES ZAKŁADU~~
Romuald Głeń