



L.dz. 1852/07/2014  
JRP.271.4.7.2014.ST

Miękinia, dnia 08 lipca 2014r.

**Do wszystkich Wykonawców,  
biorących udział w postępowaniu**

Dotyczy: Postępowania nr ref. JRP.271.4.2014 „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Brzezina i Wilkszyn w ramach przedsięwzięcia „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Wrocław, w części gminy Miękinia” - ogłoszenie 2014/S 105-184298 z dnia 03.06.2014r., emitowane w Dzienniku Urzędowym UE.

### WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. –Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907 z póź. zm.) wyjaśniam, co następuje:

#### Pytanie nr 1

1. Zgodnie z zapisami SIWZ, w ramach zadania Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć stacjonarny agregat prądowłórczy z silnikiem zasilanym olejem napędowym, którego moc musi być dostosowana do mocy zainstalowanych pomp oraz zainstalowanych urządzeń elektronicznych zainstalowanych w tłoczni ścieków Ps-5Br. Wytyczne zawarte w dokumentacji są niewystarczające do dobrego odpowiedniego agregatu. Prosimy o doprecyzowanie parametrów agregatu prądowłórczego.
2. Projekty elektryczne do zasilania tłoczni/pprzepompowni PS 5, PS2, 3 Wk zawierają nieaktualne warunki przyłączenia z EnergiąPro. Prosimy o dostarczenie aktualnych warunków technicznych

#### Odpowiedź nr 1

1. Zamawiający informuje, że dobór agregatu prądowłórczego należy oprzeć na udostępnionych dokumentach i projektach. Zamawiający oczekuje dostawę agregatu prądowłórczego umożliwiającego zasilanie obwodów odbiorczych w układzie TN-S. Moc ciągła agregatu nie powinna być mniejsza niż 65 kW, głównym typem obciążającym są silniki indukcyjne zasilane przez soft-starty lub falowniki. W związku z powyższym agregat powinien być przystosowany do zasilania urządzeń elektronicznych. Agregat musi również umożliwiać załączanie pomp o mocy 18,5 kW bezpośrednio z agregatu (bez urządzeń rozruchowych).
2. Zamawiający zamieścił warunki, które posiada, dla nieaktualnych przygotowywane jest nowe wystąpienie.

**Z poważaniem**

**PREZES Zarządu**  
*Romuald Siek*

Udzielone wyjaśnienia stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Działając na podstawie art. 27, ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z póź. zm.), prosimy o zwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma odsyłając go na nr faksu 71 317 81 62 wraz z dopiskiem otrzymano dnia .....” oraz czytelnym podpisem oraz pieczętką firmy.

Otrzymują:

1. Tablica ogłoszeń
2. Strona internetowa
3. aa