


Środa Śląska, dnia 14 lipca 2020 r.

PRB.82.21.2.2020.AI



Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o.  
ul. Willowa 18, 55-330 Miękinia

### Ocena jakości wody do sprawozdania nr 099/N/20 z badania próbki wody

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Środzie Śląskiej, na podstawie § 21 ust. 1 i ust. 8 oraz § 22 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294), po zapoznaniu się z dokumentacją dotyczącą badań próbek wody uzdatnionej (099/N/20 z dnia 29 maja 2020r), pobranej w dniu 26.05.2020r. w ramach realizowanego bieżącego nadzoru sanitarnego z zaworu czerpalnego w miejscu: sieć wodociągowa - **studnia do poboru próbek wody, Błonie, ul. Zachodnia (wodociąg Źródła)**, stwierdził, że woda nie odpowiada wymaganiom ze względu na przekroczenie wartości parametrycznej chloru wolnego.

W dniu 07.07.2020r. w ramach nadzoru sanitarnego przeprowadzono badanie sprawdzające *in situ*, zawartości chloru wolnego w wodzie do spożycia przy pomocy fotometru Palintest. Uzyskano wynik 0,01mg/l chloru wolnego.

W związku z powyższym **stwierdza się przydatność wody do spożycia przez ludzi.**

Sporządził:

Asystent  
PSSE w Środzie Śląskiej  
*[Signature]*  
mgr inż. Agnieszka Iwaszko

Zatwierdził:

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Środzie Śląskiej  
*[Signature]*  
mgr inż. Anna Wojtasińska-Żygadło

Otrzymują:

1. Adresat
2. HK – Nadzór
3. A/a- monitoring wody

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Miękinia, ul. Kościuszki 41, 55-330 Miękinia

Sprawozdanie z badania próbki wody i ocena jakości wody do niego sporządzona stanowią całość i bez zgody Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Środzie Śląskiej nie mogą być powielane inaczej jak tylko w całości. Klient ma prawo do reklamacji w ciągu 14 dni od daty otrzymania oceny.