



L.dz. 1810 /07/2014
JRP.271.3.14.2014.ST

Miękinia, dnia 15 lipca 2014r.

**Do wszystkich Wykonawców,
biorących udział w postępowaniu**

Dotyczy: Postępowania nr ref. JRP.271.3.2014 „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Miękinia i Mrozów w ramach przedsięwzięcia „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Wrocław, w części gminy Miękinia” - ogłoszenie 2014/S 105-184304 z dnia 03.06.2014r, emitowane w Dzienniku Urzędowym UE.

Postępowania nr ref. JRP.271.4.2014 „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Brzezina i Wilkszyn w ramach przedsięwzięcia „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Wrocław, w części gminy Miękinia” - ogłoszenie 2014/S 105-184298 z dnia 03.06.2014r., emitowane w Dzienniku Urzędowym UE.

WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2013r. , poz. 907 z póź. zm.) wyjaśniam, co następuje:

Pytanie

1. Prosimy o sprostowanie zamieszczonych odpowiedzi nr 8 i 9 ponieważ są one takie same jak odpowiedzi nr 5 i 7 - odpowiednio pisma o znaku 1780 i 1751.
2. Prosimy o sprostowanie opisy pozycji 36 i 37, gdzie obiekt PS-1Mr jest opisany jako tłocznia a PS-4Mr jak przepompownia, w rzeczywistości jest odwrotnie PS-1Mr to przepompownia a PS-4Mr to tłocznia. Czy wykonawca, przy wycenie, ma się kierować oznaczeniem obiektu a nie dopiskiem tłocznia/przepompownia.
3. Proszę o potwierdzenie, że przepompownie ścieków PS-1 Mr, nie ma ogrodzenia i utwardzonego terenu, ponieważ w dokumentacji nie znaleźliśmy planów zagospodarowania terenu dla przepompowni. Plany zagospodarowania terenu są tylko dla tłoczni ścieków. Ewentualnie proszę, o informację lub rysunki dotyczące zagospodarowania terenu dla tych przepompowni.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pt, Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Brzezina i Wilkszyn w ramach przedsięwzięcia „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Wrocław, w części gminy Miękinia- nr referencyjny JRP.271.4.2014.

4. Prosimy o sprostowanie zamieszczonej odpowiedzi nr 6 ponieważ Jest ona taka sama jak odpowiedź nr 5 - pismo o znaku 1754.

Odpowiedź

1. Zamawiający potwierdza powtórzenie odpowiedzi o znakach 1780 i 1751.
2. Poz. 36 to obiekt PS-1Mr- przepompownia ścieków, obiekt PS-4 Mr to tłocznia ścieków i tak należy wyceniać pozycje przedmiarowe.
3. Przepompownia ścieków PS1 Mr to obiekt w ciągu drogi. Projekt zagospodarowania działki przedstawia plik: 7_rys 10 PZT PS 1 Mr w folderze L_PB zad 4. Opis zagospodarowania przepompowni zamieszczono w pliku 1_z4_PB opis (strona 17), w folderze L_PB zad 4.
4. Zamawiający potwierdza powtórzenie odpowiedzi zamieszczonej na stronie internetowej tj. odpowiedź nr 5 i nr 6.

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU

Romuald Sitek

Udzielone wyjaśnienia stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Działając na podstawie art. 27, ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z póź. zm.), prosimy o zwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma odsyłając go na nr faksu 71 317 81 62 wraz z dopiskiem otrzymano dnia” oraz czytelnym podpisem oraz pieczętką firmy.

Otrzymują:

1. Tablica ogłoszeń
2. Strona internetowa
3. aa