



L.dz. 1451 /06/2014
JRP.271.3.8.2014.ST

Miękinia, dnia 27 czerwca 2014r.

**Do wszystkich Wykonawców,
biorących udział w postępowaniu**

Dotyczy: Postępowania nr ref. JRP.271.3.2014 „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Miękinia i Mrozów w ramach przedsięwzięcia „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Wrocław, w części gminy Miękinia” - ogłoszenie 2014/S 105-184304 z dnia 03.06.2014r. emitowane w Dzienniku Urzędowym UE.

WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. –Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2013r. , poz. 907 z póź. zm.) wyjaśniam, co następuje:

Zamawiający uzupełnia i koryguje informacje zawarte w przedmiarze scalonym:

- W pozycji 23 Przedmiaru scalonego kolumna 5 winno być „0”.
- W pozycji 32 Przedmiaru scalonego kolumna 3”
 - jest: "Rurociągi PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania o śr. zew. 250 mm"
 - winno być : "Rurociągi PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania o śr. zew. 225 mm"

Z poważaniem

PREZES Zarządu

Romuald Siek

Udzielone wyjaśnienia stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Działając na podstawie art. 27, ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z póź. zm.), prosimy o zwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma odsyłając go na nr faksu 71 317 81 62 wraz z dopiskiem otrzymano dnia” oraz czytelnym podpisem oraz pieczętką firmy.

Otrzymują:

1. Tablica ogłoszeń
2. Strona internetowa
3. aa