



L.dz. 3237 /11/2013
JRP.271.23.7.2013.PZK

Miękinia, dnia 25 listopada 2013r.

**Do wszystkich Wykonawców,
biorących udział w postępowaniu
według rozdzielnika**

dotyczy ogłoszenia 06/11/2013 S215 Państwa Członkowskie – Roboty Budowlane – Ogłoszenia o zamówieniu – Procedura otwarta, Polska – Miękinia: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów odprowadzania ścieków (2013/S 215-373287). Nazwa nadana przez instytucję zamawiającą: „**Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzezina, Wilkszyn oraz kanalizacji tłocznej relacji Lutynia-Brzezina w ramach przedsięwzięcia „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno - ściekowej aglomeracji Wrocław, w części gminy Miękinia”.** Ogłoszenie o zamówieniu ukazało się w dniu 6.11.2013 roku pod nr 2013/S 215-373287.

WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający uzna referencje dot. wykonania, montażu, uruchomienia i odebrania robót budowlanych polegających na budowie tłoczni ścieków o wydajności co najmniej 200 m³/godz. w przypadku posiadania referencji potwierdzających wykonanie, montaż, uruchomienie i odebranie robót budowlanych polegających na budowie suchej przepompowni ścieków z grawitacyjną separacją części stałych o wydajności co najmniej 200 m³/godz?

Odpowiedź nr 1

Zamawiający uzna referencje dotyczące wykonania suchej przepompowni ścieków z grawitacyjną separacją części stałych o wydajności co najmniej 200 m³/h.

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU

Romuald Słek

Udzielone wyjaśnienia stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Działając na podstawie art. 27, ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. nr 113. poz. 759 ze zm.), prosimy o zwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma odsyłając go na nr faksu 71 317 81 62 wraz z dopiskiem otrzymano dnia” oraz czytelnym podpisem oraz pieczętą firmy.

Otrzymują:

1. Strona internetowa
2. Tablica ogłoszeń
3. Strony według rozdzielnika