



1. obrzeże beton. typu "poz - bruk" 6x25x50 cm z wypełn. spoin zaprawą cementową
2. podsypka cement płaskowa 1:4
3. kostka drogowa betonowa typu "poz - bruk" wypełnienie spoin drobnoosianym piaskiem
4. podsypka z piasku drobn. stabilizowana do wymaganego profilu (w wypadku stwierdzenia w podłożu grunt. piasku, warstwę podsypki można zmniejszyć do grub. 5 cm)

UWAGA:

1. Podłoże gruntowe oraz podsypkę piaskową należy dokładnie zagęścić i wyrównać.
2. Nawierzchnię należy wbudować ze spadkiem min. 2% w/g naturalnego pochylenia terenu lub w kierunku ogrodzenia.
3. Nawierzchnię należy zaspoinować piaskiem i dokładnie zagęścić.

PROCOROL Sp. j.		Janikowo, ul. Gnieźnieńska 67/69, 62-006 Kobylnica	
Umowa: P/19/04/2013		TEMAT: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Lutyna	
Inwestor: Zakład Usług Komunalnych Sp z o.o.		Branża: sanitarna	
Stadium dokumentacji: Projekt budowlany		Nazwa rys.: Szczegół konstrukcyjny utworzeń na terenie działki P1	
Projektant:	Nazwisko:	Nr uprawnień:	Podpis:
	mgr inż. Paulina Wiśniewska-Kalik	WSP/0000000000 w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych	
Sprawdzający: mgr inż. Paweł Urbaniak		WKP/0371/PODS/11 w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych	
			Nr rys.: 14
			Data: 10.2013